

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracoviště Praha

nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎221 621 111

PROTOKOL

sepsaný dne 17. ledna 2012 v kanceláři Obecního úřadu Zlatá.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto protokolu.

P ř e d m ě t e m

dnešního provedeného vodoprávního dozoru je prověřeni podání Obce Zlatá ze dne 5. 12. 2011, týkající se provozu čistírny odpadních vod situované na pozemku č. parc. 203/30 v k. ú. Zlatá vlastníka PROMISING UNION, s.r.o., IČ: 266 89 839, dále jen ČOV.

Dnešní jednání bylo stanoveno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 2. ledna 2012 pod č. j. 100/85591/2011-poz. Pozvánku obdrželi všichni účastníci včas. Omluveni: ČIŽP OI Praha.

Právní stav: povolení k vypouštění odpadních vod z této ČOV a stavba čistírny odpadních vod dle § 8 a § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) vydal zdejší odbor dne 12. 6. 2006 pod č. j. 100/52120/2005, právní moci nabylo dne 7. 7. 2006. V rozhodnutí jsou stanoveny podmínky, včetně jakosti vypouštěných odpadních vod, platnost povolení k vypouštění odp. vod je omezena do 31. 5. 2012. Toto vypouštění odpadních vod bylo vydáno pro 800 EO. Kolaudační rozhodnutí této ČOV (1 250 EO) bylo vydáno zdejším odborem dne 23. 4. 2010 pod č. j. 100/8779/2010 a to s podmínkami v rozhodnutí uvedenými.

Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vydal Promising Union, s.r.o., Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, dne 16. 6. 2009 pod č. j. 072227/2009KUSK/OŽP/V/Sj, odpovědným zástupcem je určen: Ing. Jiří Štěpán, nar. 29. 8. 1961, Růžová 842, 284 01 Kutná Hora.

Při jednání byly předloženy následující doklady:

provozní deník ČOV. Ostatní podklady k jednání, které požadoval zdejší odbor předložit a uvedl je konkrétně v pozvánce k vodoprávnímu dozoru, předloženy nebyly. Doloženy budou dodatečně zdejšímu odboru v termínu do 10 dnů ode dne dnešního jednání, tj:

- rozbor odebrané z této ČOV za rok 2011 ohledně kvality vypouštěných odpadních vod (přítok a odtok)
- záznamy o množství vypouštěných odpadních vod z ČOV za rok 2011
- doklady o likvidaci všech kalů z ČOV, včetně shrabků, nezávadným způsobem
- doklad o náhradním zajištění dodávky el. energie od 6. 10 – 20. 10. 2011.

Zdejší odbor obdržel podnět ke kontrole uvedené ČOV od Obce Zlatá, kde důvodem je informace od společnosti ČEZ a. s., dodavatele elektřiny pro tuto ČOV o přerušení dodávky elektrické energie pro toto odběrné místo. Odběrné místo bylo odpojeno v období 6. 10. 2011 do 20. 10. 2011. Dle sdělení zástupce vlastníka ČOV byl zajištěn náhradní zdroj dodávky elektřiny v tomto období.

Z předloženého provozního deníku vyplývá, že poslední záznam o údržbě této ČOV je před tímto obdobím zapsán 5. 10. 2011, další záznam je z 10. 10. 2011 a to pouze o přerušení dodávky elektřiny od uvedeného data 6. 10. 2011 a další záznam o údržbě ČOV je z 20. 10. 2011. Jiné údaje o provedených úkonech v tomto období obsluhy na ČOV provozní deník neobsahuje. Dle provozního řádu této ČOV pro trvalý provoz má obsluha provádět kontrolu této ČOV 1 x denně.

Místní šetření: při šetření na místě samém bylo zjištěno, že uvedená ČOV je funkční, v provozu, průtokoměr v době prohlídky vykazoval odtok množství vyčištěných odp. vod 5,8 l/s, což je v rozporu s výše citovaným rozhodnutím ohledně povoleného nakládání s vodami, max. množství je povoleno 5.0 l/s, prům. 1,4 l/s. Zástupce vlastníka ČOV toto zdůvodnil přítokem balastních vod do této ČOV, což je třeba neprodleně řešit.

Současně je třeba uvést měřidlo kyslíkové sondy do funkčního stavu, v době kontroly vykazovalo nepravděpodobné údaje (cca 950 mg/l).

Dle sdělení vlastníka ČOV dochází na čistírnu trvalá obsluha cca 1x za 3 dny, jedná se o pracovníka společnosti, která smluvně zajišťuje provoz ČOV. Odpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán zde vykonává pouze odborný dozor vlastníka ČOV.

Vyřádření účastníků řízení:

PROMISING UNION s.r.o.: bez připomínek.

Obec Zlatá: žádáme vodoprávní úřad, aby dohlédl na řádný provoz této ČOV a výsledcích a provedených nápravných opatřeních požadujeme informovat.

Vodoprávní úřad: na základě dnešního provedeného vodoprávního dozoru zdejší odbor požaduje provést následující v těchto termínech:

- 1) měřidlo kyslíkové sondy uvést do funkčního stavu v termínu do 31. ledna 2012,
- 2) zamezit nátoků balastních vod do splaškové kanalizace výměnou současných poklopů za plné s výjimkou použití poklopů pro odvětrání pro řádný provoz kanalizace v termínu do 31. 5. 2012, nebo jejich úpravou, která bezpečně nátoků balastních vod do kanalizace zabránil. Pokud výměna poklopů neodstraní nátoků balastních vod je nutné přistoupit k prohlídce celé trasy splaškové kanalizace a vytipovat místa, kde dochází k natékání těchto vod do kanalizace a tyto nátoky odstranit s ohledem, že se jedná pouze o splaškovou kanalizaci sloužící odvádění odpadních vod. Tento postup bude dále konzultován se zdejším odborem.

V termínu do 10 dnů požadujeme předložit uvedené podklady v obsahu protokolu.

O provedených úkonech bude zdejší odbor v dohodnutých termínech písemně informován.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracoviště Praha

nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎221 621 111

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: vodoprávní dozor – čistírna odpadních vod PROMISING UNION s.r.o.

Místo: Zlatá

Datum: 17. ledna 2012

Přítomni:

Jméno a příjmení	Organizace	Telefonní číslo	Podpis
	fyzická osoba uvede datum narození a místo trvalého bydliště		

Eva Hamalčíková MěÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav 221 621 455

Miroslav Pávek

DAVID KUNICKÝ

Obec Zlatá

221 621 455
722 417 343

Jan Václav

Promising

221 621 455

Jan Pávek

Obec ZLATÁ

602 275 521