

Protokol o zkoušce vzorku č. 2018/0650

Strana: 1 / 2

Zákazník: Obec Zlatá, Zlatá 7, 25083 Škvorec
Místo odběru: Obec Zlatá, č.p. 47, umyvadlo
Matrice: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Datum odběru: 29.05.2018 10:55
Datum příjmu: 29.05.2018 14:00
Datum ukončení: 05.06.2018

Odebral: EKO-VAK s.r.o., Ing. Ondřej Vacek
Příjem provedl: Petříková Lenka Ing.

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotky	Metoda		Nejistota	Limit (§)
pach	žádný		subdodavatel	AS		
chuť	příjemná		subdodavatel	AS		
pH	7,1		SOP 12 (ČSN ISO 10523)	A	± 0,1	6,5-9,5 (MH)
teplota při stanovení pH	27,2	°C	SOP 12 (ČSN ISO 10523)	A		
el. konduktivita při 25°C	98,1	mS/m	SOP 16 (ČSN EN 27888)	A	± 5,0 %	125 (MH)
barva	< 0,5	mg/l Pt	subdodavatel	AS		20 (MH)
zákal	< 0,5	ZF(n)	subdodavatel	AS		5 (MH)
amonné ionty	< 0,03	mg/l	subdodavatel	AS		0,5 (MH)
dusitany	< 0,1	mg/l	subdodavatel	AS		0,5 (NMH)
dusičnany	1,5	mg/l	subdodavatel	AS	± 10,0 %	50 (NMH)
železo	< 0,040	mg/l	subdodavatel	AS		0,2 (MH)
mangan	< 0,020	mg/l	subdodavatel	AS		0,05 (MH)
CHSK-Mn	< 0,50	mg/l	SOP 18 (ČSN EN ISO 8467)	A		3 (MH)
Chlor volný	0,23	mg/l	SOP 17 (ČSN ISO 7393-2)	A	± 10,0 %	0,3 (MH)
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	subdodavatel	AS		0 (NMH)
koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	subdodavatel	AS		0 (MH)
počet kolonií při 36°C	0	KTJ/ml	subdodavatel	AS		40 (MH)
počet kolonií při 22°C	0	KTJ/ml	subdodavatel	AS		200 (MH)

Legenda: MH-Mezní hodnota, NMH-Nejvyšší mezní hodnota

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pod číslem 4132.



EKO-VAK s. r. o.

Sídlo: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš

IČ: 24728756, DIČ: CZ24728756

E: ekovak@ekovak.cz, T: +420 314 003 066, ISDS: 8p9t66t

ČÚ: 43-760 284 0287/0100 KB Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169376.

Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows

www.ekovak.cz