

Protokol o zkoušce vzorku č. 2014/0803

Strana: 1 / 1

Zákazník: Obec Zlatá, Zlatá 7, 25083 Škvorec
Místo odběru: ČOV Zlatá, odtok z ČOV
Matrice: odpadní voda
Typ vzorku: A=směsný 2 hod. po 15 min.
Datum odběru: 16.09.2014 13:07 - 16.09.2014 14:52
Datum příjmu: 16.09.2014 16:40
Datum ukončení: 24.09.2014

Odebral: EKO-VAK s. r. o., Ing. David Kunický
Příjem provedl: Pišíčková Kateřina Ing.

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotky	Metoda	Nejistota	Limit (§)
Teplota	18,5	°C	interní postup	N	
CHSK - Cr nízký rozsah	20,1	mg/l	SOP 3 (ČSN ISO 15705)	A ± 10,0 %	80 (p)
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech (BSK5)	1,2	mg/l	SOP 7 (ČSN EN 1899-1 a 1899-2)	A ± 20,0 %	20 (p)
Nerozpuštěné látky (F)	< 2,0	mg/l	SOP 5 (ČSN EN 872)	A	25 (p)
N - dusičnanový	7,06	mg/l	SOP 10 (ČSN 75 7455)	A ± 12,0 %	
N - amoniakální	0,18	mg/l	SOP 9 (ČSN ISO 7150-1)	A ± 10,0 %	10 (pr)
P - celk	2,82	mg/l	SOP 4 (ČSN EN ISO 6878)	A ± 10,0 %	

Legenda: p-přípustná hodnota, pr-průměrná hodnota

A - akreditovaná metoda

AS - subdodávka akreditovaná

N - neakreditovaná metoda

NS - subdodávka neakreditovaná

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

F - Použitý filtr: Whatman GF/C průměr 47 mm, 260 µm.

Limitní hodnoty převzaty z vodoprávního rozhodnutí pro ČOV Zlatá.

Porovnání výsledků s limitními hodnotami není předmětem akreditace.

* - Výsledná hodnota není v souladu s limitní hodnotou.

Uváděná nejistota je rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, který zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%.
 Nejistota vzorkování není zahrnuta v nejistotě měření.

Zkouška byla provedena v požadovaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s písemným souhlasem laboratoře.

Seznam subdodavatelů je k nahlédnutí v laboratoři.

V Dobříši, 24.09.2014




Ing. David Kunický
vedoucí laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pod číslem 4132.



EKO-VAK s. r. o.

Sídlo: U Pivovaru 1889, 263 01 Dobříš

Kancelář: Komenského nám. 412, 263 01 Dobříš

IČ: 247 28 756, DIČ: CZ24728756

E: ekovak@ekovak.cz, T: +420 314 003 066, ISDS: 8p9t66t

ČU: 43 595 835 0247/0100 KB Dobříš

Seznamčí je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169376

www.ekovak.cz