



NAŠE ZN.: 24620-2.6./2010/pha

DATUM: 2010-06-23

Ing. David Kunický
Vodohospodářský servis
U Pivovaru 1889
263 01 Dobříš

OPATŘENÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle § 82 odst. 1 a 2 písm. a/ zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v řízení podle § 4 odst. 2 citovaného zákona na návrh zpracovatele způsobu stanovení míst odběru vzorků pitné vody z vodovodu zásobující obec Zlatá předložený ing. Davidem Kunickým, vodohospodářský servis, U Pivovaru 1889, 263 01 Dobříš, IČ: 71078835 v zastoupení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu – Obce Zlatá, Zlatá 7, 250 83 Škvorec IČ: 00472131 se způsob míst odběru vzorků pitné vody stanoví takto:

Způsob stanovení míst odběru pro vodovod Zlatá se určuje takto:
místa odběru vzorků volena tak, aby víc než 50% míst odběru byla variabilních.

Trvalá odběrová místa:

OÚ Zlatá, Zlatá č.p. 7 (výtokový kohout umyvadla)

Pohyblivá odběrová místa:

Budou volena dle navrženého plánu kontrol, tak, aby žádný ze zásobovaných objektů nebyl vyloučen z možnosti kontroly (rodinná zástavba). Měnící se místa odběru se budou měnit každý rok.

O d ů v o d n ě n í

Četnost a rozsah kontrol je určen dle počtu zásobovaných obyvatel (260) a průměrné denní spotřebě vody (15 m^3) a je navržen v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Je navrženo 3 x ročně rozbor vzorků vody v rozsahu kráceného stanovení a 1x ročně rozbor vzorku vody v rozsahu úplného stanovení.

Podle § 4 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se na řízení o vydání tohoto opatření nevztahuje správní řád.

P o u ě n í: Podle § 4 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto opatření podat do 3 dnů ode dne jeho doručení písemně námitky prostřednictvím – Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.
O podaných námitkách rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR.



Blanka Vávrová

Ing. Blanka Vávrová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:
Adresát
HOK a.a.