

Protokol o zkoušce vzorku č. 2018/0448

Strana: 1 / 1

Zákazník: Obec Zlatá, Zlatá 7, 25083 Škvorec
Místo odběru: Obec Zlatá, úpravna vody, do VDJ - vyrobená voda, vzorkovací kohout
Matrice: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Datum odběru: 16.04.2018 09:35
Datum příjmu: 16.04.2018 15:30
Datum ukončení: 24.04.2018

Odebral: EKO-VAK s.r.o., Ing. Ondřej Vacek
Příjem provedl: Filípková Tereza

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotky	Metoda		Nejistota	Limit (§)
pH	7,1		SOP 12 (ČSN ISO 10523)	A	± 0,1	6,5-9,5 (MH)
teplota při stanovení pH	22,6	°C	SOP 12 (ČSN ISO 10523)	A		
železo	< 0,04	mg/l	subdodavatel	AS		0,2 (MH)
mangan	< 0,02	mg/l	subdodavatel	AS		0,05 (MH)
CHSK-Mn	< 0,50	mg/l	SOP 18 (ČSN EN ISO 8467)	A		3 (MH)

Legenda: MH-Mezní hodnota

A - akreditovaná metoda
 N - neakreditovaná metoda

AS - subdodávka akreditovaná
 NS - subdodávka neakreditovaná

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky MZdr ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Porovnání výsledků s limitními hodnotami není předmětem akreditace.

* - Výsledná hodnota není v souladu s limitní hodnotou.

Uváděná nejistota je rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$, který zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota vzorkování není zahrnuta v nejistotě měření.

Zkouška byla provedena v požadovaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s písemným souhlasem laboratoře.

Seznam subdodavatelů je k nahlédnutí v laboratoři.

V Dobříši, 24.04.2018

Ing. David Kunický
vedoucí laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pod číslem 4132.



EKO-VAK s. r. o.

SÍDLLO: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš

IČ: 24728756, DIČ: CZ24728756

E: ekovak@ekovak.cz, T: +420 314 003 066, ISDS: 8p9t66t

ČÚ: 43-760 284 028/0100 KB Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189376

www.ekovak.cz