



NAŠE ZN.: 26379/2.6/2010/pha

Ing. David Kunický
Vodohospodářský servis
U Pivovaru 1889
263 01 Dobříš

DATUM: 2010-06-23

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v řízení podle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., takto:

Aktualizovaný provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu zásobující obec Zlatá předložený ing. Davidem Kunickým, vodohospodářský servis, U Pivovaru 1889, 263 01 Dobříš IČ: 71078835 a provozovaný Obcí Zlatá, Zlatá 7, 250 83 Škvorec IČ: 00472131

s e s c h v a l u j e

Dle § 100 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění je osoba, která vypracovala provozní řád, povinna seznámit s ním své odběratele a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Odůvodnění:

Zpracovatel provozního řádu Obec Zlatá, Zlatá 7, 250 83 Škvorec IČ:00472131 zastoupená ing. Davidem Kunickým - vodohospodářský servis, IČ: 71078835 předložila aktualizaci provozního řádu zásobující pitnou vodou obec Zlatá z veřejné vodovodní sítě.

Obec Zlatá je zásobována pitnou vodou ze 2 zdrojů, kopané studny St 1 a pomocného zdroje trubní studny HV 1. Kopaná studna je hluboká cca 3,5m pod úroveň terénu, vystrojena skružemi o vnitřním průměru 1 500 mm a je umístěna na parc.č. 196/14 v k.ú. Zlatá. Maximální vydatnost studny cca 3,0 l/s, průměrná vydatnost cca 2,5 l/s, nárokové hodnoty maximální vydatnosti ze studny činí 0,8-1,0 l/s. Trubní studna na parc.č. 196/23 v k.ú. Zlatá je hluboká cca 10m od terénu, vystrojena pažnicemi PVC-U 200mm, ústí studny o průměru 1000 mm. Maximální vydatnost zdroje cca 2,5 l/s; průměrná vydatnost cca 2,3 l/s, nárokové hodnoty maximální vydatnosti činí 0,8-1,0 l/s.

V obci jsou dva provozně související vodovody a to v původní staré zástavbě obce Zlatá jenž je ve vlastnictví Obce a v nově vybudované obytné zástavbě ve vlastnictví developerské společnosti Promising Union s.r.o. Do této nově vybudované vodovodní sítě je vyrobená pitná voda předávána v předávací šachtě vybavené vodoměrem. Počet napojených odběratelů na vodovod ve vlastnictví Obce je 105. Počet odběratelů z obou provozně souvisejících vodovodů je cca 260. Množství vyrobené vody je 15m³ za den.

Vodárna Zlatá zahrnuje akumuláční vodojem (150m³) a technologii pro úpravu a hygienické zabezpečení pitné vody. Na vodárně je písková filtrace, která není v současné době využívána, místo ní je na přítoku osazen trubní filtr AQUA 20, který slouží k filtraci nerozpuštěných látek v surové vodě. Hygienické zabezpečení probíhá automaticky prostřednictvím dávkovacího čerpadla, které nadávkuje ředěný roztok chlornanu sodného SAVO. Roztok sava je dávkován jako 2,5 % roztok získaný smísením sava s pitnou vodou v zásobní nádobě.


Četnost a rozsah provozních kontrol kvality vody navržena takto: 1x ročně rozbor vzorku vody v rozsahu úplného stanovení a 3x za rok rozbor vzorku vody v kráceném stanovení. Počet zásobených osob v obci je 260 (z obou provozně souvisejících vodovodů).

Rozbory vzorků vody jsou navrženy v souladu s přílohou č. 4 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Trvalými odběrovými místy jsou objekt OÚ Zlatá čp. 7 (výtokový kohout umyvadla). Proměnlivá odběrová místa se budou měnit 1x za rok metodou náhodného výběru tak, aby žádný ze zásobovaných objektů nebyl vyloučen z možnosti kontroly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhl. č. 252/2004Sb.,

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení MZ ČR v Praze prostřednictvím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (§ 81 a 83 zákona č. 500/2004 sb., správní řád).




Ing. Blanka Vávrová
ved.oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:
Adresát
HOK a.a.