

Protokol o zkoušce vzorku č. 2014/0341

Strana: 1 / 1

Zákazník: Obec Zlatá, Zlatá 7, 25083 Škvorec
Místo odběru: ČOV Zlatá, odtok z ČOV
Matrice: odpadní voda
Typ vzorku: A=směsný 2 hod. po 15 min.
Datum odběru: 19.05.2014 13:30 - 19.05.2014 15:15
Datum příjmu: 19.05.2014 16:40
Datum ukončení: 30.05.2014

Odebral: EKO-VAK s. r. o., Ing. David Kunický
Příjem provedl: Píšťková Kateřina Ing.

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotky	Metoda		Nejistota	Limit (§)
CHSK - Cr nízký rozsah	40,2	mg O ₂ /l	SOP 3 (ČSN ISO 15705)	A	± 10,0 %	80 (p)
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech (BSK ₅)	2,9	mg O ₂ /l	SOP 7 (ČSN EN 1899-1 a 1899-2)	A	± 20,0 %	20 (p)
Nerozpuštěné látky (F)	4,0	mg/l	SOP 5 (ČSN EN 872)	A	± 13,0 %	25 (p)
N - celkový	27,8	mg/l	SOP 14 (ČSN EN ISO 11905-1)	A	± 10,0 %	
N - amoniakální	0,220	mg/l	SOP 9 (ČSN ISO 7150-1)	A	± 10,0 %	10 (pr)
P - celk	7,55	mg/l	SOP 4 (ČSN EN ISO 6878)	A	± 10,0 %	

Legenda: p-přípustná hodnota, pr-průměrná hodnota

AS - subdodávka akreditovaná

A - akreditovaná metoda
 N - neakreditovaná metoda

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.
 F - Použitý filtr: Whatman GF/C průměr 47 mm, 260 µm.

Uváděná nejistota je rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, který zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%.
 Nejistota vzorkování není zahrnuta v nejistotě měření.

Zkouška byla provedena v požadovaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s písemným souhlasem laboratoře.
 Porovnání výsledků s limitními hodnotami není předmětem akreditace.

V Dobříši, 03.06.2014



Ing. David Kunický
 vedoucí laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pod číslem 4132.



EKO-VAK s. r. o.

Sídlo: U Pivovaru 1889, 263 01 Dobříš

Kancelář: Komenského nám. 412, 263 01 Dobříš

IC: 247 28 756, DIČ: CZ24728756

E-mail: ekovak@ekovak.cz, T: +420 314 053 066, GSM: 869360

ČU: 43 595 835 0247/9100 KB Dobříš

Společnost je členem sdružení akreditovaných laboratoří v rámci ASLAB, s.r.o. IČ: 267 000 267

www.ekovak.cz